

	รายการ	อ้างอิงกฎหมาย	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	รายละเอียด
1	ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะต้องมีการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน					
1.1	เป็นโรงงานจำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3 ที่เป็นโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง มีการใช้เชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ หรือมีลักษณะที่ทำให้เกิดอัคคีภัย หรือระเบิดได้ง่าย ทั้งนี้ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศ ดังนี้ ☐ ลำดับที่ 2 (4) ☐ ลำดับที่ 7(1), (4) ☐ ลำดับที่ 11(2), (3),(4), (6) ☐ ลำดับที่ 16 ☐ ลำดับที่ 17 ☐ ลำดับที่ 22 (1), (2), (3),(4) ☐ ลำดับที่ 23 (1), (2), (3),(4) ☐ ลำดับที่ 24 ☐ ลำดับที่ 25 ☐ ลำดับที่ 27 (1), (2), (3),(4), (5), (6), (7), (8) ☐ ลำดับที่ 28 (1), (2) ☐ ลำดับที่ 29 ☐ ลำดับที่ 30 ☐ ลำดับที่ 31 ☐ ลำดับที่ 32 (2) ☐ ลำดับที่ 33 ☐ ลำดับที่ 34 (1), (2), (3),(4), (5), (6) ☐ ลำดับที่ 35 ☐ ลำดับที่ 36 (1), (4) ☐ ลำดับที่ 37 ☐ ลำดับที่ 38 (1), (2) ☐ ลำดับที่ 39 ☐ ลำดับที่ 40 (1), (2) ☐ ลำดับที่ 41 (1) ☐ ลำดับที่ 42 (1), (2) ☐ ลำดับที่ 44 ☐ ลำดับที่ 45 (1), (2), (3) ☐ ลำดับที่ 47(3) ☐ ลำดับที่ 48 (4), (5), (6),(7), (8), (12)	MOI.EMG.2552 หมวด 1 ข้อ 1 และ 3				

	รายการ	อ้างอิงกฎหมาย	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	รายละเอียด
	☐ ลำดับที่ 49 ☐ ลำดับที่ 50 (1), (2), (3),(4), (5) ☐ ลำดับที่ 51 ☐ ลำดับที่ 52 (3),(4) ☐ ลำดับที่ 53 (4), (6), (7) ☐ ลำดับที่ 73 ☐ ลำดับที่ 77 ☐ ลำดับที่ 78 (1) ☐ ลำดับที่ 79 (1) ☐ ลำดับที่ 87 (4) ☐ ลำดับที่ 88 ☐ ลำดับที่ 89 ☐ ลำดับที่ 91 (2) ☐ ลำดับที่ 95 (1), (2), (3) ☐ ลำดับที่ 99 ☐ ลำดับที่ 100 (1), (2) ☐ ลำดับที่ 101 ☐ ลำดับที่ 102 ☐ ลำดับที่ 106					
1.2	เป็นโรงงานจำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3 ที่เป็นโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยปานกลาง มีการประกอบกิจการโรงงานนอกเหนือจากประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศ (ตามข้อ 1.1)	MOI.EMG.2552 หมวด 1 ข้อ 1 และ 3				
2	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้					
	จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ ดังนี้ ☐ ครอบคลุมทั่วทั้งอาคารตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ☐ พื้นที่ที่ไม่มีคนงานปฏิบัติงานประจำและมีการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือจัดเก็บวัสดุไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ☐ ต้องเป็นชนิดที่ให้สัญญาณโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบแสงสว่างและที่ใช้กับเครื่องจักร หรือ ☐ มีระบบไฟสำรองที่จ่ายไฟสำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	MOI.EMG.2552 หมวด 2 ข้อ 4				

	รายการ	อ้างอิงกฎหมาย	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	รายละเอียด	
3	เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ						
3.1	ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ - เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องเหมาะสมกับประเภทของเชื้อเพลิงและเป็นไปตาม มอก. 332เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง หรือ มอก. 881 เครื่องดับเพลิงยกหัว : คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มอก. 882 เครื่องดับเพลิงยกหัว : โฟม หรือมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า - เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - ต้องมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมในการใช้งาน <u>ไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง</u>	MOI.EMG.2552 หมวด 3 ข้อ 6-7					
3.2	การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือให้เป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้		MOI.EMG.2552 หมวด 3 ข้อ 8				
	ความสามารถของเครื่องดับเพลิง	พื้นที่ครอบคลุมต่อเครื่องดับเพลิง 1เครื่องสำหรับเพลิงประเภท เอ (ตารางเมตร)					ระยะทางเข้าถึงเครื่องดับเพลิงสำหรับเพลิงประเภท บี (เมตร)
	2A	280					-
	3A	418					-
	4A	557					-
	6A	836					-
	10A-40A	1,045					-
	10B	-					9
	20B	-					5
3.3	เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั้งแต่ละเครื่องต้องมี - ระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตร - ส่วนบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร - มีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ชัดเจน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง และต้องสามารถนำมาใช้งานได้สะดวก	MOI.EMG.2552 หมวด 3 ข้อ 9					

	รายการ	อ้างอิงกฎหมาย	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	รายละเอียด
4	ระบบน้ำดับเพลิง					
	ผู้ประกอบการกิจการโรงงานต้องจัดเตรียมน้ำสำหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอที่จะส่งจ่ายน้ำให้กับอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา <u>ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที</u>	MOI.EMG.2552 หมวด 4 ข้อ 10				
5	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ					
	โรงงานหรือสถานที่ที่ต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ให้ครอบคลุมและเหมาะสมที่นั้น ได้แก่ □ โรงงานที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุติดไฟได้ ที่มีพื้นที่ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป □ สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 14 ตารางเมตรขึ้นไป ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น □ ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) หรือ □ ระบบอื่นที่เทียบเท่า	MOI.EMG.2552 หมวด 5 ข้อ 12 ข้อ 14				
6	การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ					
6.1	เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ รายการที่ต้องดำเนินการตรวจสอบการ <u>ประจำเดือน</u> ได้แก่	MOI.EMG.2552 หมวด 6 ข้อ 15				
	□ ชนิดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือติดถูกต้องตามประเภทของเชื้อเพลิงหรือไม่ □ มีสิ่งกีดขวางหรือติดตั้งในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากหรือไม่ สังเกตเห็นได้ง่ายหรือไม่ □ ตรวจสอบกรณีที่เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่มีเกจวัดความดันว่า ความดันยังอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ □ ดูสภาพอุปกรณ์ประกอบว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่ การทดสอบการรับความดัน (hydrostatic test) ดำเนินการ <u>ทุกๆ 5 ปี</u>	รายละเอียดแบบท้ายประกาศฯ ข้อ 1				

	รายการ	อ้างอิงกฎหมาย	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	รายละเอียด
6.2	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล รายการที่ต้องดำเนินการทดสอบและตรวจสอบการ <u>ประจำสัปดาห์</u> ได้แก่ □ ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ดับเพลิงที่อัตราความเร็วรอบทำงานด้วย ระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อให้ เครื่องยนต์ร้อนถึงอุณหภูมิทำงาน แล้ว - ตรวจสอบสภาพของเครื่องสูบน้ำ และ - ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ □ ตรวจสอบแบตเตอรี่ □ ระบบหล่อลื่น □ ระบบน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเชื้อเพลิง □ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิต กำหนด แต่ไม่น้อยกว่าปีละครั้ง □ ระดับน้ำกรด-น้ำกลั่นของแบตเตอรี่ จะต้องมีระดับท่วมแผ่นธาตุตลอดเวลา □ ในกรณีระบบเครื่องสูบน้ำเป็นแบบทำงาน โดยอัตโนมัติให้ระบบควบคุมเป็นตัวสั่ง การทำงานของเครื่องสูบน้ำโดยผ่านโซลีนอยส์ วาล์ว ทดสอบปริมาณการสูบน้ำและความดัน <u>ปีละครั้ง</u>	MOI.EMG.2552 หมวด 6 ข้อ 15 ตารางข้อ 1 รายละเอียดแนบ ท้ายประกาศฯ ข้อ 2				
6.3	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า □ ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ<u>ทุก ๆ</u> <u>เดือน</u> □ ทดสอบปริมาณการสูบน้ำและความดัน <u>ปี</u> <u>ละครั้ง</u>	MOI.EMG.2552 หมวด 6 ข้อ 15 ตารางข้อ 1 รายละเอียดแนบ ท้ายประกาศฯ ข้อ 2				
6.4	หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire department connections) หัวรับน้ำดับเพลิงควรได้รับการตรวจสอบ <u>เดือนละ</u> <u>หนึ่งครั้ง</u> □ ตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิงว่าฝาครอบ หรือปลั๊กอยู่ครบ, หัวต่อสายรับน้ำอยู่ใน สภาพดี, ล๊อคกลับอยู่ในสภาพดีไม่มีน้ำ รั่วซึม □ หัวรับน้ำดับเพลิงจะต้องเห็นและเข้าถึง โดยง่ายตลอดเวลา	MOI.EMG.2552 หมวด 6 ข้อ 15 ตารางข้อ 2 รายละเอียดแนบ ท้ายประกาศฯ ข้อ 3				

	รายการ	อ้างอิงกฎหมาย	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	รายละเอียด
6.5	หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants) การตรวจสอบหัวดับเพลิง □ ตรวจสอบหัวดับเพลิงสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารว่าอยู่ในสภาพที่ดีไม่เสียหาย และใช้งานได้ □ หัวดับเพลิงในสถานประกอบการควรตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่ายโดยมีฝาคอร์คปิดอยู่เรียบร้อย การบำรุงรักษาหัวดับเพลิง □ หล่อลื่นหัวดับเพลิงปีละสองครั้ง การทดสอบหัวดับเพลิง □ ทดสอบการทำงานของหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยการเปิดและปิดเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีน้ำไหลออกจากหัวดับเพลิง	MOI.EMG.2552 หมวด 6 ข้อ 15 ตารางข้อ 3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ข้อ 4				
6.6	ถังน้ำดับเพลิง □ ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำเดือนละครั้ง □ ตรวจสอบสภาพทั่วไปของถังน้ำทุกครึ่งปี	MOI.EMG.2552 หมวด 6 ข้อ 15 ตารางข้อ 4 รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ข้อ 5				
6.7	สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station) □ ตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงอยู่ครบและอยู่ในสภาพดี □ ตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบพับแขวน (Hose racks) หรือแบบม้วนสาย (Hose reels) และหัวฉีด (Nozzles) ว่าอยู่ในสภาพไม่เสียหาย □ วาล์วควบคุมจะต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีน้ำรั่วซึม	MOI.EMG.2552 หมวด 6 ข้อ 15 ตารางข้อ 5 รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ข้อ 6				
6.8	ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Automatic Sprinklers) หัวกระจายน้ำดับเพลิง □ จะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ สภาพของหัวกระจายน้ำดับเพลิงต้องไม่ผุกร่อน, ถูกทาสีทับหรือชำรุดเสียหาย □ ทดสอบหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ใช้งาน	MOI.EMG.2552 หมวด 6 ข้อ 15 ตาราง ข้อ 6 รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ข้อ 7				

	รายการ	อ้างอิงกฎหมาย	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	รายละเอียด
	เป็นเวลา 50 ปี จะต้องสุมหัวกระจายน้ำดับเพลิงไปทดสอบการทำงานในห้องทดลองและต้องกระทำลักษณะเดียวกันนี้ทุก ๆ 10 ปี <u>ครั้งแรกทุก 50 ปี</u> ครั้งต่อไปทุก ๆ 10 ปี ☐ หัวกระจายน้ำดับเพลิงสำรองจะต้องจัดเตรียมไว้ไม่น้อยกว่าหกหัว ในกล่องบรรจุเพื่อป้องกันจากความชื้น, ฝุ่น, การกัดกร่อนหรืออุณหภูมิสูงเกินกว่า 38 องศาเซลเซียส (100 องศาฟาเรนไฮต์) วาล์วควบคุม ☐ ตรวจสอบซีลวาล์วควบคุมทุกสัปดาห์ ☐ ตรวจสอบอุปกรณ์ลือกวาล์วทุกเดือน ☐ ตรวจสอบสวิทช์สัญญาณเปิด-ปิดวาล์วทุกเดือน สัญญาณการไหลของน้ำ ☐ ทดสอบสัญญาณการไหลของน้ำ <u>ทุก 3 เดือน</u> จุดระบายน้ำหลัก ☐ ทดสอบการไหลของจุดระบายน้ำหลัก<u>ทุก 3 เดือน</u> มาตรวัดความดัน ☐ ทดสอบค่าแรงดันของ<u>ทุก 5 ปี</u> การล้างท่อ ☐ ทดสอบ<u>ทุก 5 ปี</u>					
6.9	จัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ เก็บเอกสารตามข้อ 6.1-6.8 ไว้ที่โรงงาน พร้อมทั้งจะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้	MOI.EMG.2552 หมวด 6 ข้อ 16				
7 การฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย						
	จัดให้คนงานได้รับการฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ทั้งนี้ต้องมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้	MOI.EMG.2552 หมวด 7 ข้อ 17				
8 การจัดการอื่นๆ ที่จำเป็น						
8.1	อัตราการผลิตไฟของวัสดุปิดกั้นช่องเปิดต่างๆ ที่อยู่ ที่ผนัง พื้น หรือคานและช่องท่อต่างๆ ต้องใช้วัสดุปิดกั้นช่องท่อ และ ช่องเปิดเหล่านี้ด้วยวัสดุทนไฟที่ป้องกันไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อ	MOI.EMG.2552 หมวด 8 ข้อ 18				

	รายการ	อ้างอิงกฎหมาย	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	รายละเอียด
	ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากเพลิงไหม้ลุกลามจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่ง					
8.2	อัตราการทนไฟของสถานที่จัดเก็บวัตถุติดไฟได้หรือสถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ พื้นที่ของอาคารโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงและปานกลาง ที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุติดไฟได้หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุที่ติดไฟได้หรือสถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ ต้องกันแยกจากพื้นที่ส่วนอื่นของอาคารด้วยวัสดุที่มีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง	MOI.EMG.2552 หมวด 8 ข้อ 19				
8.3	อัตราการทนไฟของโครงสร้าง □ อาคารโรงงานชั้นเดียวที่เป็นโครงเหล็ก ต้องปิดหุ้มโครงสร้างด้วยวัสดุทนไฟหรือด้วยวิธีการอื่น ที่ทำให้สามารถทนไฟได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง □ ถ้าเป็นอาคารหลายชั้น ต้องทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง □ ยกเว้นโครงหลังคาของอาคารที่อยู่สูงจากพื้นอาคารเกิน 8 เมตร และอาคารนั้นมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ หรือมีการป้องกันความร้อนหรือระบบระบายความร้อนมิให้เกิดอันตรายต่อโครงหลังคา<u>ไม่</u>ต้องมีอัตราการทนไฟตามที่กำหนด	MOI.EMG.2552 หมวด 8 ข้อ 20				
8.4	ระบบการอนุญาตทำงานที่มีประกายไฟหรือความร้อนที่เป็นอันตราย (Hot Work Permit System) การปฏิบัติงานในโรงงานซึ่งมีความเกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน ที่เป็นอันตราย ต้องจัดทำระบบการอนุญาตทำงานที่มีประกายไฟหรือความร้อนที่เป็นอันตราย (Hot Work Permit System) ให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้านความปลอดภัยโดยมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้	MOI.EMG.2552 หมวด 8 ข้อ 21				
8.5	เส้นทางหนีไฟ โรงงานต้องจัดเส้นทางหนีไฟที่อพยพคนงานทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทำงานสู่บริเวณที่ปลอดภัย เช่น ถนนหรือสนามนอกอาคารโรงงานได้ภายใน <u>ห้านาที</u>	MOI.EMG.2552 หมวด 8 ข้อ 22				

	รายการ	อ้างอิงกฎหมาย	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	รายละเอียด
8.6	การจัดเก็บวัตถุสิ่งของที่ติดไฟได้ การเก็บกองวัตถุที่มีได้เก็บในชั้นวาง ความสูงของกองวัตถุนั้นต้องไม่เกิน 6 เมตร และต้องมีระยะห่างจากโคมไฟไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร	MOI.EMG.2552 หมวด 8 ข้อ 23				
8.7	การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ถังเก็บ ถังปฏิกิริยาหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุไวไฟ ต้องทำการต่อสายดิน (Grounding) หรือต่อฝาก (Bonding) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิต	MOI.EMG.2552 หมวด 8 ข้อ 24				
8.8	การใช้ การจัดเก็บ การขนถ่ายหรือขนย้าย ตลอดจนการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับสารไวไฟและสารติดไฟ ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ของสารนั้น	MOI.EMG.2552 หมวด 8 ข้อ 25				
8.9	การตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัยประจำเดือน □ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของโรงงานดำเนินการตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง □ จัดทำเอกสารหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ □ เมื่อพบสภาพที่เป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ มีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยทันที	MOI.EMG.2552 หมวด 8 ข้อ 26				
8.10	แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานซึ่งประกอบด้วย □ แผนการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย □ แผนการอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย □ แผนการดับเพลิง และ □ แผนการอพยพหนีไฟ เก็บแผนนี้ไว้ที่โรงงาน พร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน	MOI.EMG.2552 หมวด 8 ข้อ 27				

	รายการ	อ้างอิงกฎหมาย	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	รายละเอียด
8.11	บทเฉพาะกาล โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการก่อนวันที่ กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ (30 กันยายน 2552) ☐ หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปี นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ☐ หมวด 1 หมวด 6 หมวด 7 และหมวด 8 ให้ดำเนินการ นับจากวันที่ประกาศฉบับ นี้มีผลบังคับใช้	MOI.EMG.2552 หมวด 8 ข้อ 28				

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 (MOI.EMG.2552)